



FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rendszerüzemeltetés

Kelet-magyarországi Földgázszállító Régió

H-3527 Miskolc, Sajószigeti út 1.
H-3550 Miskolc, Pf. 200.

Telefon: +36-46-513-414
Fax: +36-546-513-402

E-mail: info@fgsz.hu
Web: www.fgsz.hu

T4 Terv Bt

Debrecen,
Lorántffy u. 25/b
4029



FGAA079686X

Dátum: 2018.12.11
Iktatószám: 3792-18-144/2018
Ügyintézőnk: Kiss Kormos Márton
Telefon: 20/390-9031
Fax: 46/513-402

Hiv. szám:
Ügyintézőjük: Kőszeghy Csanád Ábel

Tárgy: Adatszolgáltatás

„Kál nagyközség új településrendezési eszközök elkészítése”

Tisztelt Cím!

Az FGSZ Zrt.-hez érkezett „Kál nagyközség új településrendezési eszközök elkészítése” tárgyú, megkeresésükre tájékoztatjuk Önöket, hogy Kál nagyközség közigazgatási területét érinti a Társaságunk tulajdonában és a **Kelet-magyarországi Földgázszállító Régió**nk üzemeltetésében lévő:

- **Országhatár-Zsámbok DN 800** nagynyomású földgázszállító vezeték és biztonsági övezete (42-42 m)
- a fenti gázvezetékkel párhuzamosan haladó **bányaüzemi hírközlő kábel** és biztonsági övezete (1-1 m).
- **Kál gázátadó és szakaszoló állomás** és biztonsági övezete,
- **Fáklya** és biztonsági övezete (R=90 m),
- **Fáklyavezeték DN 300** és biztonsági övezete (12-12 m),
- **K-7011** katódállomás,
- **Anódvezeték** és biztonsági övezete (1-1 m),
- **Betápláló kábel** és biztonsági övezete (1-1 m),



Az üzemeltetésünkben lévő gázipari létesítmények (gázvezetékek, hírközlő kábel, stb.) nyomvonalainak illetve biztonsági övezetének EOY helyes digitális adatait (.dwg) elektronikus úton továbbítottuk a **t4terv@t4terv.hu** e-mail címre.

A tervezésnél kérjük, hogy vegyék figyelembe az FGSZ külső portálján elérhető **„Műszaki előírások az FGSZ Zrt. létesítményeinek keresztezésére, megközelítésére”** szabályzatot.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata, esetlegesen a településrendezési terv módosítása során új út kialakításánál kérjük az új út határvonalát oly módon meghatározni, hogy a fenti gázipari létesítményeink biztonsági övezete és az út területe ne essen egybe. A két nyomvonalas létesítmény (pl.: út - gázvezetékek biztonsági övezete) csupán keresztezheti egymást (79/2005 GKM rendelet II. fejezet 1.). A keresztezés szögének 30 foknál nagyobbak kell lennie.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a gázvezetékeink biztonsági övezetére az **1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) számú kormány rendelet Vhr.19/A.§-a**, tiltásokat és korlátozásokat ír elő, melyeket a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel együtt kérünk a további tervezés során figyelembe venni, illetve betartani.

A gázipari létesítményeink fent megadott biztonsági övezeteinek teljes terjedelmére vonatkoznak a Vhr.19/A.§-ának tiltásai és korlátozásai függetlenül attól, hogy a létesítményeink belterületen, külterületen illetve zártkertben haladnak-e keresztül. Ezeket a tiltásokat és korlátozásokat kérjük szíveskedjenek majd a Helyi Építési Szabályzatban is rögzíteni, megjeleníteni. Mivel a biztonsági övezeten belül mindennemű építési tevékenység folytatása tilos, ezért a biztonsági övezettel érintett területek beépítésre szánt területté történő kijelölését / besorolását nem javasoljuk.

A gázipari létesítményeink biztonsági övezetével érintett ingatlanokon történő bármilyen beruházással (pl: kerítésépítés, fatelepítés, lakóépület tervezése, közmű kivitelezés, stb.) kapcsolatban, illetve ha az ingatlantulajdonosoknak a gázipari létesítményeink biztonsági övezet határainak helyszíni kitűzésére lenne szükségük, akkor kérjük, hogy keressék meg a Kelet-Magyarországi Földgázszállító Régióink (3247 Miskolc, Sajószigeti út 1. Pf.: 200 Tel.: +36-46-513-414, Fax.: +36-46-513-402) geodétáit írásban vagy telefonon.

Az településrendezési eszközökkel felülvizsgált településrendezési tervet, a hatálybalépése előtt kérjük véleményezés és jóváhagyás céljából Társaságunk részére szíveskedjenek megküldeni.

Tisztelettel:


Orosz József
Geodéziai csoportvezető


Kiss-Kormos Márton
Geodéta

Kapják: Címzett(ek)
Ui.
Irattár