



FGAA079653R

**KőszeghyArt Tervezők Bt.**

**Debrecen,**  
Lorántffy u. 25/b  
**4029**

Dátum: 2019.06.26.  
Iktatószám: 5497-19 - 70 / 2019  
Ügyintézőnk: Kiss Kormos Márton  
Telefon: 20/390-9031  
Fax: 46/513-402

Hiv. szám: 16/15-10/2019  
Ügyintézőjük: -

**Tárgy: Adatszolgáltatás**

**„Gyöngyös város új településrendezési eszközeinek elkészítése”**

**Tisztelt Cím!**

Az FGSZ Zrt.-hez érkezett **16/15-10/2019** hivatkozási számú, **„Gyöngyös város új településrendezési eszközeinek elkészítése”** tárgyú, megkeresésükre tájékoztatjuk Önöket, hogy **Gyöngyös város** közigazgatási területét érinti a Társaságunk tulajdonában és a **Kelet-magyarországi Földgázz szállító Régió**nk üzemeltetésében lévő:

- **GYÖNGYÖS LEÁGAZÓ DN 150** nagynyomású földgázz szállító vezeték és biztonsági övezete ( **10-10 m** ),
- a fenti gázvezetékkel párhuzamosan haladó **bányaüzemi hírközlő kábel** és biztonsági övezete ( **1-1 m** ),
- **Gyöngyös gázátadó állomás** és biztonsági övezete ( digitális állomány szerint),
- **Fáklya** és biztonsági övezete ( **R= 30 m** ),
- **Fáklyavezeték (DN 100)** és biztonsági övezete ( **10-10 m** ),
- **MKKT-7386 katódállomás,**
- **Elektromos betápláló kábel, anódvezeték** és biztonsági övezete ( **1-1 m** ),

Az üzemeltetésünkben lévő gázipari létesítmények (gázvezeték, hírközlő kábel, stb.) nyomvonalainak illetve biztonsági övezetének EOVS helyes digitális adatait (.dwg) elektronikus úton továbbítottuk a [koszeghyart@gmail.com](mailto:koszeghyart@gmail.com) e-mail címre.

A tervezésnél kérjük, hogy vegyék figyelembe az FGSZ külső portálján elérhető **„Műszaki előírások az FGSZ Zrt. létesítményeinek keresztezésére, megközelítésére”** szabályzatot.

A településrendezési eszközök felülvizsgálata, esetlegesen a településrendezési terv módosítása során új út kialakításánál kérjük az új út határvonalát oly módon meghatározni, hogy a fenti gázipari létesítményeink biztonsági övezete és az út területe ne essen egybe. A két nyomvonalas létesítmény (pl.: út - gázvezetékek biztonsági övezete) csupán keresztezheti egymást (79/2005 GKM rendelet II. fejezet 1.). A keresztezés szögének 30 foknál nagyobbak kell lennie.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a gázvezetékeink biztonsági övezetére az **1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) számú kormány rendelet Vhr.19/A.§-a**, tiltásokat és korlátozásokat ír elő, melyeket a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel együtt kérünk a további tervezés során figyelembe venni, illetve betartani.

A gázipari létesítményeink fent megadott biztonsági övezeteinek teljes terjedelmére vonatkoznak a Vhr.19/A.§-ának tiltásai és korlátozásai függetlenül attól, hogy a létesítményeink belterületen, külterületen illetve zártkerten haladnak-e keresztül. Ezeket a tiltásokat és korlátozásokat kérjük szíveskedjenek majd a Helyi Építési Szabályzatban is rögzíteni, megjeleníteni. Mivel a biztonsági övezeten belül mindennemű építési tevékenység folytatása tilos, ezért a biztonsági övezettel érintett területek beépítésre szánt területté történő kijelölését / besorolását nem javasoljuk.

A gázipari létesítményeink biztonsági övezetével érintett ingatlanokon történő bármilyen beruházással (pl: kerítésépítés, fatelepítés, lakóépület tervezése, közmű kivitelezés, stb.) kapcsolatban, illetve ha az ingatlantulajdonosoknak a gázipari létesítményeink biztonsági övezet határainak helyszíni kitűzésére lenne szükségük, akkor kérjük, hogy keressék meg a Kelet-Magyarországi Földgázszállító Régióink (3247 Miskolc, Sajószigeti út 1. Pf.: 200 Tel.: +36-46-513-414, Fax.: +36-46-513-402) geodétáit írásban vagy telefonon.

Az településrendezési eszközökkel felülvizsgált településrendezési tervet, a hatálybalépése előtt kérjük véleményezés és jóváhagyás céljából Társaságunk részére szíveskedjenek megküldeni.

Tisztelettel:



**Orosz József**

Geodéziai csoportvezető *h.*



**Kiss-Kormos Márton**

Geodéta

Kapják: Címzett(ek)  
Ui.  
Iráttár